



試験検査結果書

報告先名 : 相模原商工会議所 様
試料名 : 絶縁油
検査目的 : PCB特別措置法
採取場所 : 神奈川県相模原市中央区中央3-12-3
採取月日 : 2025年6月29日
収集区分 : 持込
特記事項 :

試験検査結果

試料詳細		ポリ塩化ビフェニル	単位	基準値
製造者	東芝	検出下限値未満	mg/kg	0.5以下であること
製造年	1985年			
型式	HCTR-S4			
製造番号	85083022			
定格容量	3φ75kVA			
機器名称	変圧器			
油量	630			
封入方式	--			
設置場所	--			
総重量	325kg			

判定 上記試験結果は、PCB廃棄物の処理目標基準を下回り、PCB廃棄物に該当しない。

試験検査方法 : 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)
2.1.2加熱多層シリカゲルカラム/アルミナカラム/
キャピラリーガスクロマトグラフ/電子捕獲型検出器(GC/ECD)法

検出下限値 : 0.10 mg/kg

2025年7月1日 受付した試料の試験検査結果は、上記の通りであったことを報告します。

2025年7月8日

計量証明事業所 埼玉県知事登録(濃度)第506号

内藤環境管理株式会社

埼玉県さいたま市南区末幸1丁目2051番地2号 336-0015

TEL.048-887-2590(代表) FAX.048-886-2817

環境計量士

